

MEGRENDELŐLAP

épületfűtő berendezések víztelenítésére (ürítése és töltése)

Megrendelő:.....

Cím: Tel.szám:.....

Víztelenítés célja:

.....

Az ürítés kezdetének időpontja:

A visszatöltés időpontja: (ürítés időpontjától max.1 hét)

Az épületfűtő berendezés ürítésével kapcsolatos leírt tudnivalókat e megrendelőlap hátoldalán, és a távhőszolgáltató jelen műszaki szakvéleményben foglalt tájékoztatóját tudomásul vettem.

Dátum: 20hó.....nap

.....
Megrendelő

Közös képviselő hozzájárulása:

A fentiek alapján az épületfűtő berendezés víztelenítéséhez hozzájárulok.

.....
Közös képviselő

A szolgáltató műszaki követelménye:

1. A fővezetékbe elzáró szerelvényt beszerezni tilos!
2. Amennyiben átkötőszakaszos megoldás kerül megvalósításra a radiátor bemenő oldalára termosztatikus szelep, kimenő oldalára golyóscsapot szükséges beépíteni.
3. Közel azonos teljesítményű, azonos átömlő keresztmetszetű kerülhet beszerelésre.
4. Munkát megfelelő szakképesítéssel rendelkező vállalkozó végezheti el.

Befizetendő díj: május 15. és szeptember 15. között **7.874,-Ft + ÁFA**
szeptember 15. és a következő év május 15. között **15.748,-Ft + ÁFA**

Befizetés helye: Gödöllői Távhő Kft.
2100. Gödöllő, Palota-kert 4.

Befizetés száma:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. trv. 54. §-a alapján a szolgáltató részéről ellenőrizzük, hogy a tervezett munka az épületfűtő berendezés rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja.

.....
Gödöllői Távhő Kft

Tájékoztató

Lakóházak épületfűtő berendezéseinek javítási munkáiról

A hőközponton kívüli épületfűtő berendezés (fűtési csővezetékek, strangelzárók, radiátorok, stb.) a lakóépület közösségi tulajdonában van, amelynek megfelelő karbantartása az egész épület biztonságos fűtését szolgálja.

Leggyakoribb meghibásodások a radiátor lyukadások, vagy a födémén áthaladó csővezeték lyukadása.

A helyreállítási munkálatoknál döntő jelentőségű, hogy az egymás feletti radiátor csoportokat el lehet-e zárni az egész épület fűtési rendszerétől? Amennyiben a strangelzárók, ürítő és légtelenítő csapok rendben vannak, az adott strangon jelentkező hiba az adott lakástulajdonos hatáskörén belüli szervezéssel javítható.

Amennyiben a strangelzárók hibásak, úgy a szolgáltatótól az épület ürítését kell kérni. Az épület ürítéséért, újra töltéséért, légtelenítéséért a szolgáltató külön rendeletben meghatározott díjat számolja fel.

Radiátorok leszerelése esetén a következő biztonsági intézkedések betartására hívjuk fel a szerelési munkát végző vállalkozó figyelmét:

- a leszerelendő radiátor alá csurgalékvíz felfogó edényt (tepsit) kell helyezni
- a leszerelt radiátor helyére ürítő csappal ellátott ideiglenes záródugót kell elhelyezni az esetleges visszatöltődés következményeinek megelőzésére.
- egycsöves fűtési rendszereknél csakis a meglévő radiátor teljesítményével és áramlási ellenállással azonos radiátort szabad visszaszerelni, az eredeti bekötéssel azonos módon.

Az ilyen munkánál vázlatrajz és műszaki leírás szükséges.

Az eredetileg felszerelt strangelzáró szelepek nagy része használhatatlan. A strangelzáró szelepek cseréjénél a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

- fűtési strangelzárónak csakis a kétirányú áramlást lehetővé tevő teflon betétes golyóscsap, vagy ezzel egyenértékű más szerelvény alkalmazható.
- a fűtési strangok aljába ürítő csapot, a legfelső emeletre pedig légbeszívó légtelenítő csapot kell elhelyezni.

A hőközponton kívüli munkákat a tulajdonos megrendelése alapján fűtésszerelő szakképesítéssel rendelkező vállalkozó végezheti. Az elvégzett munka minőség ellenőrzését a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 54.§-a alapján a távhőszolgáltató végzi.

Gödöllő, 2024.01.30.

Gödöllői Távhő Kft.